

上慶機電技術顧問有限公司

TEL:(02)28265661

高低壓設備保養記錄表

客戶名稱：臺北市大直高中

保養日期：111年4月6日天氣晴

設備名稱	檢查(視)項目	結果		檢查(視)項目	結果		檢查(視)項目	結果		檢查(視)項目	結果	
		良	不良		良	不良		良	不良		良	不良
油斷路器	油量			套管	✓		指示燈	✓		電暈聲	✓	
	接點	✓		接地	✓		比流器			補助開關		
	錶計	✓		電驛			絕緣	MΩ				
變壓器	油量	✓		端子	✓		溫度	℃		套管		
	油箱	✓		接地	✓		絕緣	MΩ		絕緣油		
	防銹	✓		矽膠						溫度計		
隔離開關	碍子	✓		銅片	✓		絕緣	MΩ				
電力熔絲開關	碍子	✓		保險絲	✓		絕緣	MΩ				
熔絲鏈開關	碍子			熔絲			絕緣	MΩ				
負載遮斷開關	碍子			操作機構			絕緣	MΩ				
電纜	電暈	✓		電纜頭	✓		絕緣	MΩ		接地線	✓	
避雷器	瓷質	✓		接地線	✓		絕緣	MΩ		鐵構支架	✓	
	防銹	✓										
電容器	套管			周溫			絕緣	MΩ		油箱		
	防銹											
比壓器	套管	✓		一次側端子	✓		絕緣	MΩ		二次側熔絲	✓	
低壓	導線			無熔絲開關	✓		絕緣	MΩ		閘刀開關		
	碍子											
建議改善事項	<p>定期巡檢 空調站 TR: 40°C 活動中心 TR: 45°C 一樓教室 TR: 38°C</p> <p>科學館 TR: 34°C 專科教室 TR: 36°C UPS 正常</p>											
客戶簽章	<u>陳美偉</u>				保養檢查人員	<u>朱禹工</u>						



上慶機電技術顧問有限公司

發電機保養檢查表

臺北市大直高中

檢查日期：111年4月6日

項目	內 容	結 果		備 考
		良	否	
1	V 形 皮 帶	✓		
2	控 制 器 及 儀 表	✓		
3	充 電 表	✓		
	水 溫 表	✓		
	電 壓 表	✓		
	電 流 表	✓		
	週 率 表	✓		
	故 障 指 示 燈	✓		
4	油 箱	✓		3/5 總站 2/5 活動中心
5	油 箱 緊 定 墊	✓		
6	燃 油 濾 清 器	✓		
7	機 油	✓		
8	機 油 濾 清 器	✓		
9	電 瓶	✓		
10	電 瓶 液	✓		
11	水 箱	✓		
12	水 箱 水 管	✓		
13	綜 合 說 明	總站發電機啟動正常,置於自動 活動中心發電機啟動正常,置於停止		

客戶簽章：

陳美偉

服務員：

朱亞生